


Piirustuksessa esitettyjä minimimittoja ei saa alittaa. Muut ryhmärakenteet vastaava periaate.



Kalusteita ja varusteita, ks. myös suunnitteluohjeet

RU = Kuuluu rakennusurakkaan  
KH = Käyttäjän erillinen hankinta

Minimimäärät kuten piirustuksessa.

Mallipiirustuksissa on esitetty mitoitusta, kalustusta ja varustusta sekä toiminnallisuutta kuvaavaa välttämätön minimitaso. Mallipiirustukset eivät ole sitovia tilojen lopullisen muodon, mittasuhteiden tai toiminnallisen ratkaisun suhteen. Mallipiirustus ei ole tyhjentävä, ks. myös suunnitteluohje-asiakirja.

Huom. mallipiirustukset on esitetty ilman vuorohoidon lisälukeroita ja -sänkyjä, ks. erillinen suunnitteluohje näiden osalta.

Huoneen muoto ja mittasuhteet voivat/saavat poiketa tässä mallipiirustuksessa esitetystä. Piirustuksessa esitetyt minimimitat tulee kuitenkin huomioida suunnittelussa.

Tarkemmat suunnitteluohjeet annettu erillisessä, kirjallisessa suunnitteluohjeessa. Tässä mallipiirustuksessa on esitetty tilan periaate ja tärkeimmät suunnitteluohjeet yhteenvetona.

- jokaiseen ryhmä- ja lepohuoneeseen olla sisäänkäynti
- ryhmähuoneesta tulee olla käynti lepoahuoneeseen
- pintojen päästöluokkavaatimus M1
- kiinteä atk-verkko, atk-pisteet 2-3 työasemalle/ ryhmähuone
- vapaata leikkilaa lattialla
- ryhmien väliset lepohuoneet pyritään sijoittamaan vierekkäin ja mahdollistamaan kulku lepoahuoneesta toiseen
- eteistilasta tulee olla suora kulkuyhteys ryhmä- ja lepoahuoneisiin sekä wc-tiloihin ja kuraeteiseen
- eteistila ja kuraateinen voivat olla yhteiset muiden ryhmien kanssa
- kuraeteisissä ikkuna/lasiseinä, näkyvyys ulkotilaan

- kestettävä vähintään kosteuspyyhintää
- vesipisteiden taustalaatoitus tehdään alhaalta asti. Kulmissa sijaitsevilla vesipisteillä sivuseinälle tehdään laatoitus vähintään 450 mm leveydeltä.
- kaikkien laatoitusten alle vedeneristys
- laatoitusten ulkokulmissa käytetään pyörästettyä kulmalistaa (RST tai alumiini)
- alle 700 mm ulottuvissa seinien lasipinnoissa käytetään merkintöjä törmäyksen estämiseksi

- kaikki ovat laminaattiovia, joissa kovapureutus
- äänenieritys dB R' W 30
- tarvittaessa lisäksi paloluokan mukainen osastoivuus
- ryhmähuoneiden ovet käytävään tehdään lasiovia
- lasiovet varustetaan integroiduilla sälekaihtimilla
- alle 700 mm ulottuvissa ovien lasipinoissa käytetään merkittäviä törmäyksen estämiseksi
- alle 700 mm ulottuvissa ovien lasipinoissa määräysten mukainen turvalasitus
- ovien saranapuleille sormisuojelet molemmin puolin ovea, ks. suunnitteluohjeet
- painikkeiden/ vedinten korkeus käyttöajan ohjeen mukaan

- integroidut sälekaihtimet kaikissa ikkunoissa. Säätonarut eivät saa olla esillä (kuristumisvaara).
- tuuletusmahdollisuus; tuuletusikkunan avautuminen tulee rajata max. 100 mm:iin

- akustoiva lattiamatto
- lattiamaton nosto seinälle 100 mm jalkalistaksi. Nosto myös oviaukon kohdalla karmin takana.
- lattiamatto saumataan yhteen eri huonetilojen välillä ja kynnysten alla
- eri lattiamateriaalien yhtymäkohdissa käytetään riittävän tukevaa metallilistaa (min. 2 mm)
- ei puujalkalistoja
- lattialämmitys kaikkialla
- lattioiden materiaalien käyttöluokkaa EN 685 käyttöluokkaa 33 (raskas käyttö julkisissa tiloissa, kulutuskestävyys EN 660-1, kulutuskestävyysluokkaa T tai P)
- lattiatäplälyste tulee olla hoidettavissa ilman vahaa tai hoitoaineita
- linoleumin käyttö kielletty

- alakattojen tulee olla helposti avattavissa
- alakattolevyt tulee olla reunoiltaan pinnoitettuja, leikatut pinnat on käsiteltävä
- ei akustiikkalevyjen liimakiinnitystä

- varaukset älytaululle/AV-varaus